

Łódź 23 .06. 2016 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA „BAJKOWĄ SZKOŁĘ DLA SZEŚCIOŁATKÓW” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 149 W ŁODZI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 69a.

W związku z pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 :

Proszę o: uściślenie rodzaju stolarki i ślusarki, tj. kolor, podział, wyposażenie, ewentualna odporność ogniowa.

Odpowiedź 1:

Stolarkę i ślusarkę należy wykonać wg wykazu stolarki i opisu techn. Odporność ogniowa w klasie EI 60,

Pytanie 2 :

Proszę o: określenie rodzaju wewnętrznych parapetów okiennych, tj. kolor, materiał, szerokość

Odpowiedź 2 :

Należy zastosować parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. płyty 3,0 cm z odłamków marmurowych i żywicy poliestrowej w stosunku 95/5 % Kolor BOTICINO AG600. Szerokość 8 cm poza lico ściany

Pytanie 3 :

Proszę o: dane dotyczące namiotu Tipi - znamy tylko średnicę

Odpowiedź 3 :

Wszelkie informacje dotyczące namiotu można uzyskać : www.tipi.com.pl , lub podobne u innych producentów o tych samych lub lepszych parametrach techniczno - jakościowych

Pytanie 4 :

Proszę podać czy: wyposażenie sal lekcyjnych, szatni, i innych pomieszczeń nie wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedź 4 :

Wyposażenia sal lekcyjnych, szatni, i innych pomieszczeń powyższy zakres nie obejmuje