

Łódź 24 .06. 2016 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA „BAJKOWĄ SZKOŁĘ DLA SZEŚCIOŁATKÓW” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 149 W ŁODZI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 69a.

W związku z pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 :

Proszę o: uściślenie rodzaju stolarki i ślusarki, tj. kolor, podział, wyposażenie, ewentualna odporność ogniowa. Proszę o uszczegółowienie odpowiedzi wraz z załączonym wykazem stolarki

Odpowiedź 1:

Stolarkę i ślusarkę należy wykonać wg wykazu stolarki i opisu techn. Odporność ogniowa w klasie EI 30,(w poprzedniej odpowiedzi z dnia 23.06.2016 roku , podano błędnie EI 60) **w ZAŁĄCZNIU WYKAZ STOLARKI**

Pytanie2:

Proszę o: dane dotyczące namiotu Tipi - znamy tylko średnicę, prosimy podać konkretny typ namiotu (na stronie producenta 100 różnych rodzaj).

Odpowiedź 2 :

Wszelkie informacje dotyczące namiotu można uzyskać : www.tipi.com.pl , lub podobne u innych producentów o tych samych lub lepszych parametrach techniczno - jakościowych

PŁÓTNO

Do produkcji Tipi należy użyć płótna o gramaturze minimum 460gr/m² z doskonałą impregnacją przeciwgnilną i wodoodporną.

Płótno do produkcji namiotów wojskowych, które ma doskonale parametry odporności na grzyba i każdy rodzaj pleśni, a także znakomitą wodoodporność min. 560mm słupa wody,.


ROZMIAR TIPI

Rozmiar Tipi oznacza dokładne wymiary podane poniżej

Rozmiar Tipi

(A) (B) (C)

5m 4,2m 4,6m



Malowanie farbami akrylowymi, odpornymi na warunki atmosferyczne i ścieranie, . Wzór malowania namiotu należy uzgodnić z Użytkownikiem